

Granskningsutlåtande

Detaljplan för Kv. Prästängen m.fl. Uppvidinge kommun, Kronobergs län

Granskningstid: 2024-11-08 till och med 2024-11-25

Ändringar till följd av inkomna synpunkter

Plankarta

- Inga förändringar

Planbeskrivning

- Redaktionella förändringar.

Under granskningstiden har följande yttranden utan synpunkter inkommit:

Länsstyrelsen i Kronobergs län
2024-11-11

Följande yttranden med synpunkter har inkommit under granskningen:

Instans/sakägare	Yttrande
<p>E.ON Energidistribution AB 2024-11-19</p>	<p>Vårt tidigare yttrande, daterat 2024-10-10, finns inte upptaget i samrådsredogörelsen. I detta yttrande skrev vi:</p> <p><i>Inom planområdet har E.ON markförlagda låg- och mellanspänningskablar, se bifogad karta. Vilket bör framgå i planbeskrivningen.</i></p> <p><i>Kablarnas läge måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via ledningskollen.se eller via vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-ochdjur/grava-nara-ledning.html</i></p> <p><i>För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras.</i></p> <p><i>Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen.</i></p> <p>Detta gäller fortfarande.</p>
<p>Kommentar och åtgärd</p>	<p>Kommunen har tagit del av ledningarnas läge via ledningskollen. Detaljplanen har ingen påverkan på ledningarnas läge eller funktion. Synpunkten föranleder således inga förändringar i detaljplaneförslaget.</p>
<p>Lantmäteriet 2024-11-21</p>	<p><i>Delar av planen som skulle kunna förbättras</i></p> <p>PLANKARTA Användningen "GATA" bör i teckenförklaringen anges med ljusgrå färg (verkar vara det i plankartan, vilket är i enlighet med Boverkets allmänna råd).</p>
<p>Kommentar och åtgärd</p>	<p>Användningen GATA anges med ljusgrå färg både på kartan och i teckenförklaringen. Inga förändringar kommer således göras.</p>